

# Anvisning for arbejder i nærheden af Glostrup Forsynings ledninger

Glostrup Service A/S  
Ørnebjergvej 7  
2600 Glostrup

Telefon 43 20 80 20

forsyning@glostrupforsyning.dk  
www.glostrupforsyning.dk

CVR nr. 33043252

## Ledningsoplysninger

Inden du skal i gang med at grave i offentlige eller private fællesveje, har du pligt til at indhente oplysninger om hvilke ledninger, der ligger på det sted, hvor du skal grave. Denne forespørgsel skal du rette til LER (Ledningsejerregisteret) på [www.ler.dk](http://www.ler.dk). Her får du at vide hvilke ledningsejere, der har ledninger i det område, du spørger om. Det er din pligt at kontakte de pågældende ledningsejere for at indhente ledningsoplysninger.

## Projekter og tilladelser

- Et projekt, der berører Glostrup Forsynings anlæg, skal forelægges Glostrup Forsyning til udtalelse inden anlægsarbejderne påbegyndes.
- Alle henvendelser vedrørende bedømmelser, udtalelser, mødedeltagelse, anlægsforhold, tilsyn mm skal rettes til den enkelte forsyning (vand, spildevand eller varme).
- Ved gravearbejde som krydser **vand- eller fjernvarmeledninger** tillades ledningerne frilagt over en strækning på maksimalt 3 meter.
- Ved gravearbejde som krydser **spildevandsledninger** tillades ledningerne frilagt over en strækning på maksimalt 1 meter.
- Ved gravearbejde parallelt med **fjernvarmeledninger** stilles der krav til maksimal opgravningslængde og afstivning af udgravning, når udgravningen er nærmere end 2 meter fra ydersiden af ledningen. Der bør allerede i projektfasen rettes henvendelse til Glostrup Forsyning om de nærmere betingelser.
- Ved gravearbejde parallelt med **vand- eller spildevandsledninger** stilles der krav til maksimal opgravningslængde og afstivning af udgravning, når udgravningen er nærmere end 1 meter fra ydersiden af ledningen. Der bør allerede i projektfasen rettes henvendelse til Glostrup Forsyning om de nærmere betingelser.

13. april 2011



- På privat grund er Glostrup Forsynings ledninger beskyttet af en ledningsservitut indtil 2,5 meter fra ydersiden af røret. Gravetilladelse skal indhentes hos Glostrup Kommune før arbejdet påbegyndes.
- Ved opgravning i offentlig vej skal der indhentes gravetilladelse hos Glostrup Kommune før arbejdet påbegyndes.

## Tilsyn

- Glostrup Forsyning skal indkaldes til opstarts- og ledningsmøder.
- Tildækning af frilagt vand-, spildevands- eller fjernvarmeledninger må ikke foretages før Glostrup Forsyning har kontrolleret ledningerne for skader.
- Opgravning mindre end 1 meter fra en ledning skal ske ved håndgravning.

## Særlige forhold

Fjernvarme: Signalkabler er placeret på siden af prærør.

## Adresse- og telefonliste:

Glostrup Forsyning A/S  
Ørnebjergvej 7  
2600 Glostrup  
Telefon 43 20 80 20  
E-mail [forsyning@glostrupforsyning.dk](mailto:forsyning@glostrupforsyning.dk)

Glostrup Vand A/S  
Telefon 43 20 80 30  
E-mail [vand@glostrupforsyning.dk](mailto:vand@glostrupforsyning.dk)

Glostrup Spildevand A/S  
Telefon 43 20 80 40  
E-mail [spildevand@glostrupforsyning.dk](mailto:spildevand@glostrupforsyning.dk)

Glostrup Varme A/S  
Telefon 43 20 80 60  
E-mail [varme@glostrupforsyning.dk](mailto:varme@glostrupforsyning.dk)

